

ОТЧЕТ
об исполнении Предписания № 435 п-17-2022 от 04.02.2022г.

Выявленные нарушения	Исполнение предписания
Площадь групповых недостаточная (исходя из расчёта на одного ребенка)	Списочный состав детей в соответствии с комплектованием. Фактическая посещаемость детей составляет 60 %
Одна групповая ячейка не функционирует в связи с течью кровли. Также имеются следы течи на стенах	Произведен ремонт мягкой кровли, и внутренний ремонт данной групповой ячейки
Полы при входе в раздевальную группы раннего возраста А имеют нарушения целостности	Нарушения устранены
Учебные доски, для работы с которыми используется мел не оборудованы дополнительными источниками освещения. В отдельных спальнях 3х ярусные кровати не имеют самостоятельный заход на них	Все доски оборудованы дополнительным освещением Собраны коммерческие предложения на закупку Лестниц раздвижных приставных к 3-х ярусным кроватям. Написано письмо на начальника УО с просьбой оказать содействие в выделении денежных средств в сумме 12612руб.00коп.
Расстановка кроватей в спальнях не обеспечивает свободный проход детей между кроватями	Списочный состав детей в соответствии с комплектованием. Фактическая посещаемость детей составляет 60 %
В учреждении для образовательной деятельности используются интерактивные доски диагональ которых менее 165.1 см	Доски диагональ которых не соответствует сняты. <i>(В момент приобретения данных досок до 2021 года размеры не были ограничены)</i>
В туалетных отсутствуют кабинки с раковинами и унитазами для персонала. В отдельных групповых установлены санитарные приборы с отверстием в полу, по типу чаши Генуя. В отдельных групповых на унитазах отсутствуют сидения.	Установка данных санитарных приборов невозможна в соответствии с техническими условиями здания. Написано письмо на начальника УО с просьбой оказать содействие в выделении денежных средств. Необходимо заменить 26 шт. на общую сумму – 155870,00руб. Сидения приобретены.
Унитазы в подготовительных и старших группах не оборудованы отдельными кабинками с дверями для мальчиков и девочек	Имеется сметный расчет и написано письмо на начальника УО с просьбой оказать содействие в выделении денежных средств в сумме 116239,20 руб.
В отдельных группах санитарно-техническое оборудование работает неисправно. В подготовительной Б и старшей Б насадка душевого поддона имеет течь	Все неисправности устранены
В подготовительной группе и группе компенсирующей направленности умывальные раковины не оборудованы смесителями	Оборудованы
В туалетных всех групп, кроме группы компенсирующей направленности недостаточное количество санитарных	По техническим условиям помещений невозможно установить достаточное количество санитарных приборов.

приборов (унитазов и раковин)	Списочный состав детей в соответствии с комплектованием. Фактическая посещаемость детей составляет 60 %
Кран моечной для кухонного инвентаря и кран в мясо-рыбном цехе имеют течь	Неполадки устранены
Помещение для суточного хранения сыпучих и других продуктов не оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха.	Прибор установлен, ведется журнал
Не соблюдается температурный режим хранения картофеля и моркови, отсутствует оборудование для поддержания необходимого температурного режима	Оборудовано помещение для хранения овощей с поддержанием необходимого температурного режима
<p>Частично отсутствуют сведения о ежегодной проведении туберкулин диагностики. Сведения о выполненной туберкулиновой пробе в медицинскую документацию внесены не в полном объеме. В образовательный коллектив допускаются дети, которым не проведена туберкулин диагностика, при отсутствии заключения у врача фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.</p> <p>У части детей отсутствует ревакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, ревакцинация против краснухи, кори, эпидпаротита.</p>	<p>Родителем детей не прошедшим туберкулин диагностику повторно выданы направления в детскую поликлинику. Проведена беседа с родителями о необходимости вакцинации и последствиях ее отсутствия. Родители ожидают поступления вакцины туберкулина в детскую поликлинику. С января 2022 года вакцина в наличии была с перебоями.</p> <p>Родителем детей не прошедшим вакцинации повторно выданы направления в детскую поликлинику. Проведена беседа с родителями о необходимости вакцинации и последствиях ее отсутствия</p>
<p>Согласно представленных личных медкнижек нарушена кратность мед. обследования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют сведения об очередном флюорографическом обследовании грудной клетки Коломейцевой И.Ю. - нарушены сроки иммунизации туляремии у Пивиной Е.О - нарушены сроки иммунизации от дифтерии и столбняка у Коломейцевой И.Ю. - отсутствуют сведения об иммунизации против гепатита В у Семеновой Е.А 	<p>Результаты флюорографического обследования вынесены в мед книжку</p> <p>Прописана и проживает в городе, а в медкнижке отметка о проживании в сельской местности</p> <p>У Коломейцевой И.Ю. проведена вакцинация.</p> <p>Вынесена в медкнижку вакцинация от гепатита В</p>